

| Projekto konkursas "Mokslo sala" | | Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2016-08-26 | |
|----------------------------------|---|--|------------|
| Klausimo numeris | Klausimas | Atsakymas | Data |
| Pastaba | Visi klausimai gauti elektroniniu paštu (scienceisland@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki pirmadienio 16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS trečiadieniais. Visi klausimai gauti elektroniniu paštu (scienceisland@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki trečiadienio 16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS penktadieniais. | | |
| 1 | Aš rašau dėl Mokslo salos konkurso projektų pateikimo reikalavimų. Norėčiau paklausti apie prašomų planų, pjūvių ir fasadų mastelį - 1:200. Koks būtų sprendimas, jeigu numatomo pastato ilgis masteliu 1:200 netelpa į A1 planšeto plotį. Ar leidžiama pakeisti mastelį? Arba pristatyti tik planų fragmentus masteliu 1:200 ir visą planą mažesniu masteliu? Ar pristatyti visą planą masteliu 1:200 naudojant du sujungtus planšetų? | Taip. Žr. pastabos "Klausimai - atsakymai" Nr. 12 | 22/08/2016 |
| 2 | Ar IT patalpa, kuri aprašoma konkurso sąlygose, yra skirta serverių laikymui, ar IT/AV eksponatų sandėliavimui, ar IT darbuotojų veiklai? | Ši patalpa skirta visiems pastato IT poreikiams tenkinti, įskaitant ir serverių laikymą, ir IT/AV sandėliavimą. Šios funkcijos gali būti sujungtos į vieną patalpą arba padalintos į atskiras, tai paliekama konkurso dalyvių sprendimui. | 22/08/2016 |
| 3 | Mes perskaitėme visą informaciją susijusią su konkursu, bet esame netikri, kokius dokumentus prašoma pateikti siekiant įrodyti mūsų finansinę situaciją? Mes esame susipažinę su naujausiu ESPD dėl viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje ir būtume dėkingi jeigu galėtumėte patvirtinti ar mes galime užpildyti ir pateikti šią formą kaip atitiktis keliams reikalavimams deklarataciją. | Šiame konkurso etape dalyviai turi pateikti tik užpildytą minimalių kvalifikacinių reikalavimų deklarataciją (priedas X2). Tik 1-3 vietas laimėję dalyviai turės pateikti dokumentus, įrodančius jų kvalifikaciją, kurie nurodyti priede X1. Taip pat žr. "Klausimai - atsakymai" Nr. 2 atsakymas į klausimą Nr. 18 | 23/08/2016 |
| 4 | Gal galite patikrinti tikslų devizo užrašo dydį? Nes 1.0 cm nėra 18pt. | Užrašas turi būti 1cm. | 23/08/2016 |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 5 | Priedo X2 eilutėje, ką turime įrašyti į grafas (sudarymo vieta) ir (data) Nr? | Žr. "Klausimai - atsakymai" Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr. 2 ir Nr. 3 | 24/08/2016 |
| 6 | Priede X5 ką reikia nurodyti pirmoje eilutėje2016? | Pateikimo datą. | 24/08/2016 |
| 7 | Prašau pateikite šešių A1 planšetų išdėstymo schemą ant sienos (ar jie bus išdėlioti į vieną vertikalią liniją, ar į vieną horizontalią liniją, ar 2x3, ar 3x2?) | Numatomas planšetų išdėstymas 2x3 (po 3 planšetų 2 eilėms) | 24/08/2016 |
| 8 | Ar galite apibūdinti pilką punktyrinę liniją, kuria yra pažymėtas numatomas takas priede X9 Kauno svarbiausių pastatų žemėlapis? Yra takas einantis nuo gaisrinės į salą ir per ją į Kongresų centro vietą. Ar tai tiltas, ir ar jis skirtas pėstiesiems, ar automobiliams? Ar tai labai labai svarbi jungtis? Ar trys pilkos punktyrinės linijos jungiasi su H. ir O. Minkovskių g. ir yra skirtos automobiliams? Gal galite pakomentuoti tai? | Žr. "Klausimai - atsakymai" Nr. 4 atsakymas į klausimą Nr. 3 ir Nr. 5 Taip pat žr. "Klausimai - atsakymai" Nr. 5 atsakymas į klausimą Nr. 19 | 24/08/2016 |
| 9 | Ar galite identifikuoti esamus infrastruktūros tinklus ateinančius į Nemuno salą, kurie nurodyti dokumente Nemunas Island Plans dwg. (priedas X6) Layers-is l_cl (mėlyna) 7260 (raudona) 7280 (avietinė) 7258 (raudona) 7257 (avietinė) 7257 opt (avietinė) | Žr. "Klausimai - atsakymai" Nr. 6 atsakymas į klausimą Nr. 1 | 24/08/2016 |
| 10 | Ar turite informacijos apie salos grunto padėtį? | Nėra galimybės suteikti papildomą informaciją. | 24/08/2016 |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 11 | <p>Turime klausimą dėl A1 planšetų.</p> <p>11a) Planšetai turi būti atspausdinti ant standaus paviršiaus. Ar juos galima sulankstyti ar jie turi būti nesulankstyti?</p> <p>11b) Ar projekto B ir C elementai turi būti pateikti atskirai ar ant planšetų (elementas A)?</p> <p>11c) Projekto elementai D ir E turi būti pateikiami pirmame ar antrame voke kartu su priedais?</p> | <p>11a) Nesulankstyti. Žr. "Klausimai - atsakymai" Nr. 6 atsakymas į klausimą Nr. 2</p> <p>11b) Elementai B ir C turi būti įtraukti į planšetų (elementas A) Žr. Konkurso taisyklių keitimo pastabas "Klausimai - atsakymai" Nr.3 ir Nr. 12</p> <p>11c) Pirmame voke pavadinimu "Projektas"</p> | 25/08/2016 |
|----|--|---|------------|

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 12 | <p>Dėl atsakymo į klausimą 18, Klausimų - atsakymų žurnalas Nr. 16</p> <p>Konkurso sąlygose minimas virtualus planetariumas, kas reikštų, kad jam nereikalingas fizinis kupolas - ypač, todėl, kad patalpa apibūdinama kaip kambarys. Žemiau pateikiama ištrauka iš konkurso sąlygų.</p> <p>"turi būti numatytas „virtualus“ planetariumas. Tai multimedijos patalpa, talpinanti iki 100 lankytojų, Mokslo ir inovacijų centre sukurianti 3-D/4-D patirtį. Už įėjimą būtų galima susimokėti atskirai."</p> <p>Virtualus planetariumas tai programinė įranga ir darbalaukio tipo užsiėmimas, o tuo tarpu skaitmeniniam planetariumui būtų reikalingas kupolas ar kažkas panašaus.</p> <p>Jeigu kupolas yra reikalingas (tuomet tai taptų ne virtualu o skaitmeniniu planetariumu) tai būtų esminis sąlygų pakeitimas, dėl kurio reiktų keisti dizainą (tokioje vėlyvoje stadijoje). Taip pat mes norėtumėme gauti detalesnę informaciją apie šią erdvę, ir, mūsų nuomone, turėtų būti skirta papildomai laiko pateikti pasiūlymus, nes vadovaujantis bendromis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis toks taisyklių pakeitimas reikalautų iš naujo skelbti konkursą.</p> | <p>Šis nesusipratimas galėjo kilti dėl vertimo, nes lietuvių kalboje žodžiai virtualus ir skaitmeninis gali būti laikomi sinonimais.</p> <p>Kaip teigiama Konkurso sąlygų 40 puslapyje (dokumentas lietuvių kalba) visi dokumentai yra pateikiami lietuvių ir anglų kalba, tačiau kilus konfliktui vadovaujamosi lietuvišku konkurso dokumentų tekstu.</p> <p>Bet kokių atveju, vadovaujantis pastaba Konkurso sąlygų 12 puslapyje (dokumentas lietuvių kalba) "patalpų plotai ir patalpų aprašymas yra tik orientaciniai. Konkurso dalyvių skatiname mąstyti kūrybiškai ir pagal poreikį pateikti savo interpretacijas statybos programos ir patalpų sąrašo reikalavimams." Taigi, visi projektai - tiek siūlantys planetariumą su kupolo stogu, tiek be jo - bus vertinami, ir tai nebus pagrindas diskvalifikacijai.</p> <p>Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu, toks Konkurso sąlygų patikslinimas arba paaiškinimas nėra laikomas esminiu pakeitimu, ir dėl to nėra būtina pratęsti projektų pateikimo terminą, jeigu tai daroma ne vėliau kaip 6 dienos iki galutinio projektų pateikimo termino pabaigos.</p> | 25/08/2016 |
|----|--|--|------------|

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 13 | <p>Dėl atsakymo į klausimą 18, Klausimų - atsakymų žurnalas Nr. 16 apie planetariumo dydį. Manau, yra pagrindo pateikti užklausą dėl šio klausimo.</p> <p>Heyden planetariume naudojama viena geriausių AV įranga ir ten telpa daugiau kaip 450 sėdimų vietų. Šio planetariumo diametras 27 m prieš šio planetariumo 20 m, kuriame turi tilpti 100 sėdimų vietų.</p> <p>Ar toks planetariumo dydis yra būtinas reikalavimas ar rekomendacija? Ar gali konkurso dalyvis pasiūlyti dydį/išdėstymą, kuris suteiktų geriausią patirtį ir derėtų su dizaino sprendimais?</p> | <p>Rekomendacijos dėl planetariumo dydžio yra paremtos lyginamaisiais duomenimis apie kitų mokslo centrų planetariumų dydį ir sėdimų vietų kiekį.</p> <p>Kaip teigiama Konkurso sąlygose, patalpų plotai ir patalpų aprašymas yra tik orientaciniai. Konkurso dalyviai gali pateikti savo pasiūlymus dėl planetariumo dydžio ir išdėstymo.</p> | 25/08/2016 |
|----|---|--|------------|